

 <p>SERVIÇO DE FARMÁCIA</p>	 <p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	<p>Nº: Pág. 01 Revisão: 05/2015 Vigência:</p>
<p>CAF – Controle de Temperatura</p>		

OBJETIVO

Garantir o controle da temperatura da Central de Abastecimento Farmacêutico.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS/ REAGENTES E REFERENTES

Equipamentos

Termômetro
Planilha
Caneta

PROCEDIMENTO

Anotar em formulário próprio a temperatura ambiente e das geladeiras, assim como a umidade, duas vezes ao dia, no período da manhã e da tarde, todos os dias. O formulário deve conter data, hora e assinatura do responsável pela medição. Os formulários encontram-se nas gavetas da mesa de escritório do CAF.

Os formulários preenchidos devem ser colocados no escaninho da mesa da secretaria da farmácia.

A temperatura ambiente deve permanecer entre 18°C e 22°C. Ajustar a temperatura no condicionador de ar, usando o controle remoto, se a temperatura não se mantiver nesta faixa.

A temperatura das geladeiras deve permanecer entre 2°C e 8°C. Ajustar o termostato da geladeira, se a temperatura não se mantiver nesta faixa.

Umidade do ambiente deve permanecer entre 40% e 70%. Caso a umidade ultrapasse 70% deve-se providenciar um desumidificador de ar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, Ministério da Saúde. **Guia Básico de Farmácia Hospitalar**, 1994.

ELABORAÇÃO / CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

Elaborado por: Nicolas Isoppo

Revisado por: Marcos César Wagner

Aprovado por: